

AKO夹管阀压缩空气质量的建议

纯度等级 (VDMA 15390) : A-2, B1-3, B2-2, C-1

A-2 等级

A → 固体污染物

2 → 质量等级根据ISO 8573-1 ($1.0 \mu < 10$ 粒 $\leq 5.0 \mu$)

B1-3 & B2-2 等级

B1 → 湿度, 蒸气状, 环境温度 $> 3 \text{ }^\circ\text{C}$

B2 → 湿度, 蒸气状, 环境温度 $\leq 3 \text{ }^\circ\text{C}$

3 → 质量等级根据ISO 8573-1 (残余水分 $\leq 0.88 \text{ g/m}^3$)

2 → 质量等级根据ISO 8573-1 (残余水分 $\leq 0.11 \text{ g/m}^3$)

可能需要伴热

C-1 等级

C → 总含油量

1 → 质量等级根据ISO 8573-1 ($\leq 0.01 \text{ mg/m}^3$)

标准: ISO 8573-1, 压缩空气 - 污染物和纯度等级
VDMA 15390, 推荐的纯度等级列表

提示:

请注意, 上述信息仅是一个建议, 可能因特定过程而改变。

该建议可以作为在某个具体压力出口情况下, 气压质量的一个参考。

保留技术更改的权利。